



Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

- a) V prostoru hromadných garážových stání je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
- b) V prostoru hromadných garážových stání nesmí být skladovány materiály a předměty (hořlavé pevné látky, kapaliny a tlakové láhve s hořlavými plyny), které nesouvisí s provozovanou činností, včetně ukládání hořlavých látek (mimo látek uvedených v požárně technické charakteristice).
- c) V prostoru hromadných garážových stání je zakázáno spouštět motor vozidla k jiným účelům než k vyjetí nebo k zaparkování vozidla.
- d) V prostoru hromadných garážových stání není dovoleno skladování pohonných hmot mimo obsahu v palivové nádrži automobilu.
- e) V prostoru hromadných garážových stání je zakázáno používat závadné elektrické spotřebiče, zřizovat provizoria na elektrických rozvodech a elektrických zařízeních.
- f) Hlavní vypínač elektrické energie a hlavní uzávěr plynu a vody musí být zřetelně označen výstražnými a bezpečnostními značkami a cesta k tomuto vypínači a uzávěrům musí být vždy volná.
- g) Věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení musí být vždy viditelné a trvale přístupné, jakákoliv zjištěná závada na věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostním zařízením se musí nahlásit statutárnímu zástupci prostřednictvím správce objektu.
- h) Při odchodu z hromadných garážových stání je povinností všech osob vypnutí elektrických spotřebičů a zařízení elektrické sítě a zhasnutí všech světel.
- i) V prostoru hromadných garážových stání musí být na viditelném místě vyvěšeny požární poplachové směrnice a požární řád a rovněž výstražné a bezpečnostní značky.
- j) V případě provádění jakýchkoliv prací se zvýšeným požárním nebezpečím v prostoru hromadných garážových stání je nutno před započatím těchto prací vystavit písemný příkaz k provedení těchto prací.
- k) Při vzniku požáru se k hašení použijí přenosné hasicí přístroje a hydrantové systémy.

Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti

Vstupovat do prostoru hromadných garážových stání může pouze oprávněný uživatel či majitel garážových stání, který byl řádně seznámen a poučen s užíváním prostoru garážových stání a s možným požárním nebezpečím.

Činnost v prostoru hromadných garážových stání není časově omezena.

Uživatelé prostoru hromadných garážových stání nesmí provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací, např. svařování, práce s otevřeným plamenem atd.

Při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, stanoví odpovědná osoba organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany. Vystaví písemný příkaz k provedení prací se zvýšeným požárním nebezpečím a určí zplnomocněného zástupce, který je odpovědný za dodržování bezpečných pracovních postupů.

Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

Úniková cesta z prostoru garážových jednotek musí být vždy trvale volná.